

# CTC Parca 300

## Kökspanna



Parca 300 är en gjuten sektionspanna, försedd med fasta vattenkylda roster och skakroster. Lämplig koksstorlek 20-40 mm.

Pannan levereras med isolering på front och topp, avtäcktt med vitlackerad plåt. Sidoplåtar kan beställas.

Standardhöjden är 800 mm, men 50 mm sockel kan levereras så att totalhöjden blir 850 mm.

Parca 300 är avsedd att placeras i kök tillsammans med el- eller vedspis.

Pannan är utprovad för eldning med koks eller ved.

Parca 300 levereras i tre storlekar: 17, 20 och 25 kW.

### Fördelar CTC Parca 300:

- En väl beprövad vedpanna.
- Placeras med fördel i kök intill en ved- eller elspis
- Smidiga mått, endast 410 mm bred.
- Pannan kan kopplas mot ackumulatortank och då lämpligen tillsammans med en Laddomat 21.

### Leveransomfattning

I standardleveransen ingår:

Pannan Parca 300

Typ 312 RSK-NR 615 30 76

Art.nr 79040 00-01

Typ 314 RSK-NR 615 30 84




Art.nr 790 40 00-03

Typ 318 RSK-NR 615 30 92


Art.nr 790 40 00-02

- Fasta, vattenkylda roster med skakroster
- Gråmålade luckor
- Isolering på front och topp med avtäcktt vitlackerad plåt
- Eldningsredskap

## Framsektion



## Baksektion



Parca 300	312	314	318
Märkeffekt	17 kW	20 kW	25 kW
Antal sektioner	4 st	5 st	6 st
Eldyta	1,2 m <sup>2</sup>	1,4 m <sup>2</sup>	1,8 m <sup>2</sup>
Vattenvolym	22 L	28 L	34 L
Eldstad			
Bredd	300 mm	300 mm	300 mm
Längd	260 mm	420 mm	420 mm
Koksvolym	35 L	60 L	60 L
Djup (längd)	510 mm	670 mm	740 mm
Nettovikt	195 kg	240 kg	270 kg

## Tillbehör

### Vitlackerad sidoplåt

**Typ 312** RSK-nr: 615 31 00

Art.nr: 70 13 834-22

**Typ 314** RSK-nr: 615 31 18

Art.nr: 70 13 834-32

**Typ 318** RSK-nr: 615 31 26

Art.nr: 70 13 834-52

### Sockel 50 mm hög

**Typ 312** RSK-nr: 615 31 34

Art.nr: 70 13 967-02

**Typ 314** RSK-nr: 615 31 42

Art.nr: 70 13 967-03

**Typ 318** RSK-nr: 615 31 59

Art.nr: 70 13 967-01

### Rökrörsförläggning 150 mm

RSK-nr: 615 31 67

Art.nr: 70 13 802-01

### Dragregulator

Art.nr: 90 83 17001

Pannan är ej testad för senast gällande miljönorm.

Kontakta kommunens miljökontor före installation.

+46 372 880 00 Fax +46 372 861 55

[www.ctcvarme.se](http://www.ctcvarme.se)

Box 309, 341 26 Ljungby



Enertech Group